



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-524/269 FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 315 - 16 / 2020.  
Ügyintéző: Márkus Eleonóra

## TÁJÉKOZTATÓ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának hatáskörében eljárva  
a Polgármesterhez  
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 7. sz. módosításának  
véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  
vezetője

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály  
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor  
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője



Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 240/2019. (IX. 11.) határozatával elfogadott, a 256/2019. (IX. 19.), a 19/2020. (II. 5.), a 95/2020. (VII. 17.), a 130/2020. (IX. 29.), a 166/2020. (XII. 04.) és a 167/2020. (XII. 10.) számú határozataival módosított.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. több levelében jelezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, hogy a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.


A 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítás pótlás tervfejezetében, a bérüzemeltetett Szennyvízelvezetés/Szennyvízcsatorna Gravitációs csoportnál 2020. évre betervezett Gádor Béla köz és a Korányi köz feltárás nélküli rekonstrukciói feladatoknál a pályázat során a becsült összeghez képest magasabb árajánlat érkezett, forrás emelése vált szükségessé. (Gádor Béla köz esetében: +1.828 eFt, Korányi közben tervezett feladatnál +2.980 eFt az eltérés). Ugyancsak Felújítás pótlás tervfejezetben a Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep tervezett feladatai közül az I. sz. szennyvíztisztító telep IV. sz. utóülepítő elektromos felújítás feladatnál szintén a tervezett költségekhez képest a magasabb árajánlat érkezett, ezért az új felújítási költség 602 eFt (+149 eFt az eltérés).

A fenti munka részletes műszaki tartalmát, illetve szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2020-2034. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.

A szennyvízelvezetés- és tisztítás felújítási-pótlási munkáihoz a bérleti díj biztosít fedezetet.

A fenti tájékoztatás és a csatolt melléklet alapján kérjük Tisztelt Polgármester Urat a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának jóváhagyására, véleményezésére és aláírására.

Nyíregyháza, 2020. december 16.

  
Kohut Ágnes  
Vagyongazdálkodási Osztály  
osztályvezető

  
Pató István  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  
osztályvezető

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Polgármesterének

..... / 2020. (XII. 17.) számú  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának  
hatáskörében eljárva meghozott

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 7. sz. módosításának  
véleményezésére

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (VH16 felújítás pótlás) mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034. időszakra vonatkozó módosításával egyetért, jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2020. december 17.

Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

**A határozatot kapták:**

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.

*Mes*



# Gördülő Fejlesztési terv 2020-2034. módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító:

21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja:

Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító:

SZ1

Dátum:

2020.12.15

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2020 módosított					
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs					
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Gádor Béla köz feltárás nélküli rekonstrukciója	Nyíregyháza Gádor B. köz összesen 242 fm 20-30 cm-es 41 éves betoncsatorna feltárás nélküli rekonstrukciója . A módosítás azért vált szükségessé, mert a pályáztatás során, a megajánlott ár magasabb, mint a korábban tervezett.	A beruházás elmaradása esetén várható a meglévő csatornák műszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízelvezetés biztonsága. Összeszakadásból havária helyzet alakulhat ki, az elhárítás jelentős költséggel jár.	20 720
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Korányi köz feltárás nélküli rekonstrukciója	Nyíregyháza Korányi köz összesen 381 fm 20-30 cm-es 41 éves beton és Ac csatorna feltárás nélküli rekonstrukciója. A módosítás azért vált szükségessé, mert a pályáztatás során, a megajánlott ár magasabb, mint a korábban tervezett.	A beruházás elmaradása esetén várható a meglévő csatornák műszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízelvezetés biztonsága. Összeszakadásból havária helyzet alakulhat ki, az elhárítás jelentős költséggel jár.	32 620
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					53 340

Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep

Hivatali kapun keresztül érkezett, az eredetivel mindenben megegyező másolat, Nyíregyháza, 2020. december 16.

1. oldal, összesen 2

1. számú melléklet a ... / 2020. (XII. 17.) számú határozathoz

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I.sz. szennyvíztisztító telep IV.sz. utóülepítő elektromos felújítása	Nyíregyháza I. szvt. IV. számú utóülepítő elektromos felújítása során az árambevezető csúszógyűrűk cseréje történik meg.	A dorr típusú ülepítő medencében az eleven iszap zsompba terelését a kotró végzi. Meghibásodása, működésképtelensége esetén iszapfelúszás történik, a tisztított szennyvíz minőségének romlása következik be	602

Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

602

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

53 942

Kelt.:

Nyíregyháza, 2020. december 17.

Ellátásért felelős:

Hivatali kapun keresztül e-küldve,  
az eredetivel mindenben megegyező másolat  
Nyíregyháza, 2020. december 16.  
M

2. oldal, összesen: 2

Mos  
Lek