



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/269 FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 37 - 20 / 2021.
Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának
véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
vezetője

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Handwritten mark



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2021-2035. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 134 / 2020. (IX. 25.) határozatával elfogadott, a 26 / 2021. (IV. 19.), a 37 / 2021. (V. 20.) és a 43 / 2021. (VI. 10.) számú határozataival módosított.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levélben jelezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, hogy a 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.


A **2021-2035. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítás pótlás tervfejezetében **2021.** évre betervezett feladatokon túl a bérüzemeltetett **szennyvízelvezetés/szennyvízcsatorna-gravitációs** és a **szennyvíztisztítás/szennyvíztisztító-telep** eszközcsoportoknál felújítás pótlás tervfejezetében 2021. évben a mellékletben szereplő eszközök felújítása/cseréje és a Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep légfűvők egyedi méréséhez szükséges mérési pont kialakítása vált szükségessé összesen **9.191 eFt** értékben.

A fenti munkák részletes műszaki tartalmát, illetve szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2021-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.

A szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás eszközcsoportok felújítási-pótlási munkáihoz a bérleti díj biztosít fedezetet.

A csatolt melléklet alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2021. szeptember 23.


Kohút Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
... / 2021. (IX. 29.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. számú mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. szeptember 29.


Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



1609



Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Vízközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.09.23

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs					
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Árpád u. 30 szennyvíz bekötővezeték cseréje 4 fm DN 200	Nyíregyháza Árpád u. 30/A társasház szennyvíz bekötővezetékének cseréje 4 fm hosszban DN 200 átmérőben 2 méter építési mélységben. Az új vezeték DN 200 KGPVC anyagú. Az érkező és fogadó aknába a bekötések elvégzése. 1 db DN 600 aknafedlap cseréje.	A Nyíregyháza Árpád u. 30/A társasház szennyvíz elvezetésének folyamatos üzembiztonságának érdekében a sérült csőszakasz cseréje szükséges. Valamint a csatlakozó úttestben lévő aknájának fedlapjának cseréje.	337
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Izabella u. 52. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Izabella u. 52. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció DN 160 átmérőjű KG-PVC anyagú szennyvíz bekötővezeték cseréje, 3 fm hosszban 1,5 méter mélységben (hibaelhárításból átminősített)	Nyíregyháza Izabella u. 52. ingatlan szennyvízelvezetésének folyamatos biztosítása	247

1. sz. melléklet a / 2021. (IX. 29.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Izabella u. 89. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Izabella u. 89. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció DN 160 átmérőjű KG-PVC anyagú bekötő vezeték cseréje, ágidom beépítése, 2 fm hosszban 2 méter építési mélységben (hibaelhárításból átminősített)	Nyíregyháza Izabella u. 89. ingatlan szennyvízelvezetésének folyamatos biztosítása	254
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					838
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep					
	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep légfúvók egyedi mérésének beépítése	Mérési pont kialakítása(áramátalakító, mérőszekrény, mérő).	Jogszabályi előírás.	642
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. szennyvíztelep I. hígiszap szivattyú felújítás	Mozgó és kopó alkatrészek cseréje.	Az iszapsűrítés gépe. A berendezés hibája esetén a biogáz termelődés leállhat.	2 263




Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telepen 1.homokfogó gépészeti felújítása	Homokfogó kizárása a technológiából Ürítési és mosási munkálatok elvégzése Kihordó elemek bontása Műanyag lánc oldása bontása Támasztó és feszítő kerekek kiszerelemése Új támasztó és vezető kerekek beépítése Műanyag lánc csere Kotró elemek gumirozott kaparó elemek beépítése Láncfeszesség ellenőrzése Próbajáratás	A Nyíregyháza I.sz. szennyvíztisztító telep I. számú homokfogó gépészeti felújítása a megfelelő hatásfokú mechanikai tisztítás biztosítása érdekében.	5 448
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					8 353
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					9 191

Kelt.:

Ellátásért felelős:



Mcs

3. oldal, összesen: 3

