

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/269 FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 37 - 25 / 2021.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ


– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
vezetője

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető 

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője





NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2021-2035. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 134 / 2020. (IX. 25.) határozatával elfogadott, a 26 / 2021. (IV. 19.), a 37 / 2021. (V. 20.), 43 / 2021. (VI. 10.), a 118 / 2021. (IX. 29.) és a 138 / 2021. (X. 29.) számú határozataival módosított.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 47289-2021. iktatószámú levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A Szolgáltató a vagyonkezelt **Vízelosztás/ivóvízhálózat** eszközcsoporthoz a 2021. évre elfogadott feladatok közül 3 utcába (Sugár utca, Debreceni út és Fürdő utca) tervezett bekötővezetékek cseréjét, valamint Nyíregyháza Bethlen Gábor utcában a DN200 azbeszt cement vízvezeték komplex rekonstrukcióját (összesen **41.946 eFt** tervezett értékben) **elmaradásra/későbbi megvalósításra** javasolja.

A fenti munka részletes műszaki tartalmát, illetve szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2021-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.

Az ivóvízellátás felújítás pótlás munkáinak megvalósításához az eszközök után elszámolt értékcsökkenés biztosít fedezetet.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2021. december 7.


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető


Mégycsi Jogú Város
87.
Nyíregyháza
Polgármesteri Hivatala


Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
... / 2021. (XII. 14.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának
véleményezéséről

A Bizottság


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (VH16 felújítás, pótlás) mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. december 14.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035

TERV fajta: MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja:

Víziközműrendszer_azonosító:

2021. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum: 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

2021-ben elmarad

Vízelosztás /
lvóvízhálózat

Nyíregyháza	Nyírszőlős, Sugár u. 60 db bekötővezeték csere "	A Szőlőskert u. - Szegély u. közötti szakaszon az előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 60 db DN25 közkifolyó ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra	A meglévő, acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetékeket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség	10 413
-------------	--	--	---	--------

Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
Nyíregyháza	Nyíregyháza, Debreceni u. (régi 4-es) 34 db bekötővezeték cseréje"	A Deberceni u. - Matróz u. közötti szakaszon előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 30 db DN25, és 4 db DN40-es ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra	A meglévő, acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség	7 821
Nyíregyháza	Nyíregyháza, Fürdő u. 104 db bekötővezeték rekonstrukciója"	A Kemecei u. - Berenát u. közötti szakaszon az előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 97 db DN25, és 3 db DN40-es, és 4 db DN25 közkifolyó ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra.	A meglévő acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség	14 735

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Bethlen G. u. DN200 komplex rekonstrukció"	Bethlen G. u. Bercsényi u. és Egyház u. közötti szakaszon DN200 ac vezeték rekonstrukciója 94,0 fm hosszban, 3 db ivóvízbekötéssel, Bercsényi u. felüli csomópontban szerelvénycserékkel DN200 tolózára, DN200 T-idom.	A jelentős dinamikus terhelés következtében a DN200as ac vezetéken nehezen lokalizálható vízfeltörések keletkeznek. A hosszútávú megoldást a komplex gerincvezeték rekonstrukció jelenti.	8 977
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					41 946
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					41 946

Kelt.:

Ellátásért felelős:
