



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/269 FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 2 - 25 / 2023.
Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának
véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
vezetője

Kohut Agnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2023-2037. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 178 / 2022. (IX. 23.) határozatával elfogadott, a 10 / 2023. (I. 27.), a 18 / 2023. (II. 15.), a 44 / 2023. (III. 29.), a 74/2023. (IV. 26.) és a 108/2023. (V. 24.) számú határozataival módosította.

A Szolgáltató a **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv **Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs** csoportnál a 2023. évre tervezett feladatokon kívül 2 ingatlanon – keletkezett szennyvízelvezetésének biztosítása érdekében – az Újház sor 86-92. szám esetében új bekötővezeték építése (1.346 eFt), a Dózsa György utca 65. számnál bekötővezeték cseréje (718 eFt) vált szükségessé összesen **2.496 eFt tervezett** értékben

A bérüzemeltetésben működtetett **Szennyvíztisztítás / Biogáz** csoportnál a 2023. évre tervezett feladatokon kívül az I. számú Szennyvíztisztító telep Biogáz fáklya gáz mágnesszelep felújítása, annak alkatrészeinek cseréje vált szükségessé **1.357 eFt tervezett** értékben.

A fenti munka részletes műszaki tartalmát, illetve szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2023-2037. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.

A szennyvíztisztítás eszközcsoportok felújítási-pótlási munkáihoz a bérleti díj biztosít fedezetet.


A csatolt melléklet alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2023. június 14.



Kohut Ágnes

**Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető**



Pató István

**Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető**



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
... / 2023. (VI. 21.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit 1. (SZ1) és 2. (SZ1 Biogáz) számú mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. június 21.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke

A határozatot kapiják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2023.05.31

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2023 módosított		Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Újház sor 86.-92. sz. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció.	Nyíregyháza Újház sor 86.-92. saroktelek, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció. DN 160 KGPVC anyagú bekötővezeték építése 20 fm hosszban. A bekötővezeték Legyező u.-i kiváltása, az ingatlan szennyvízbekötése, az Újház soron lévő gerincvezeték kezdőaknájába.	A társasház keletkező szennyvízeinek, folyamatos elvezetésének biztosítása.	1 346
		Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)			1 346
		Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)			1 346

Kelt.: _____

Ellátásért felelős: _____

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2023.06.08

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2023 módosított

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-
Gravitációs

Nyíregyháza

Nyíregyháza Dózsa
György u. 65
bekötővezeték
rekonstrukció

Nyíregyháza Dózsa György u. 65
bekötővezeték rekonstrukció
5 fm hosszban 1,7 méter építési
mélységben, anyaga KG-PVC,
átmérő DN160 tisztítóaknára
kötve.

Az ingatlanon keletkező
szennyvizek elvezetésének
folyamatos fenntartása
érdekében.

718

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

718

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

718

Kelt.:

Ellátásért felelős:

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja:

Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító:

SZ1biogáz

Dátum:

2023.06.08

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2023 módosított

Szennyvíztisztítás /
Biogáz

Nyíregyháza

Nyíregyháza I. sz.
szennyvíztisztító telep
biogáz fáklya gáz
mágnesszelep felújítása

Nyíregyháza I. sz.
szennyvíztisztító telep biogáz
fáklya gáz mágnesszelep
felújítása
Kromschröder AVK típusú gáz
mágnesszelep teljes felújítása,
mozgó kopó alkatrészek cseréje,
üzemi próbák elvégzése.
Azi R. Schmid cég által gyártott
gázfáklya teljesítménye: 150
m³/h. Az égő 5.5 és 6,3
kWh/Nm³ fűtőértékű biogáz
eltüzelésére alkalmas.
Csatlakozási gáznyomás 25
mbar. Átlagos elégetési
hőmérséklet: 800 Co. Elégetési
idő: 0,3 sec. Az égő automatikus
gyújtással rendelkezik.
fáklyázó berendezés műszaki
adatai:
-teljesítménye:150 m³/h
-üzemi nyomása 20-40 mbar

A biogáz fáklya biztonsági
berendezés, a gáztartály
telítettsége esetén üzemszerűen
bekapcsol, és a nem hasznosított
mennyiség elégetésre kerül.

1 357

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
					1 357
					1 357

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____