

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/269 FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 2 - 36 / 2023.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz. módosításának
véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.H

Mos

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2023-2037. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 178 / 2022. (IX. 23.) határozatával elfogadott, a 10 / 2023. (I. 27.), a 18 / 2023. (II. 15.), a 44 / 2023. (III. 29.), a 74/2023. (IV. 26.), a 108/2023. (V. 24.), a 123/2023. (VI. 21.) és a 132/2023. (VII. 14.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A Szolgáltató a **2023-2037. évek**re vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv *Felújítás pótlás* tervfejezet **Szennyvízelvezetés/Szennyvízcsatorna-Gravitációs** csoportnál a 2023. évre tervezett feladatokon kívül 2 ingatlanon – keletkezett szennyvíz elvezetésének biztosítása érdekében – az Búza tér 7. szám alatti társasház és a Vadász utca 65. szám bekötővezetékek rekonstrukciója vált szükségessé összesen **5.531 eFt tervezett** értékben

A bérüzemeltetésben működtetett *Felújítás pótlás* tervfejezet **Szennyvízelvezetés/Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású** csoportnál a Blaha Lujza sétányon található szennyvíz átemelő nyomóvezeték felújítása vált indokoltá **4.918 eFt tervezett** összegben.

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2023-2037. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2023. szeptember 14.


Kohut Agnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
.... / 2023. (IX. 20.) számú**

határozata

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz. módosításának
véleményezéséről**

A Bizottság


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. szeptember 20.

**Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke**

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: MEKH_azonosító:
 Üzemeltetés módja: Közmű vagyon Víziközműrendszer_azonosító:
 Dátum: 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2023 módosított					
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Búza tér 7. bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza, Búza tér 7. bekötővezeték rekonstrukciója során a DN 150 átmérőjű acél anyagú korrodált, törött szennyvíz bekötővezeték cseréje szükséges 8 méter hosszban. Az új vezeték anyaga DN 160 KG-PVC 2 méter építési mélységben. Földvisszatöltés, beton útalap készítés, aszfaltozás.	Nyíregyháza Búza tér 7. társasházban keletkező szennyvizek elvezetésének folyamatos biztosítása.	2 241
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Vadász u 19. (Szellő u.) bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza, Vadász u 19. (Szellő u.) bekötővezeték rekonstrukció során szükséges a törött DN 315/160 KG-PVC idom cseréje, illetve a DN 160-as átmérőjű ellapult bekötővezeték cseréje 2 fm hosszban. A rekonstrukció 4 m-es építési mélységben valósul meg. Talajvíz nem érinti az építést. Földvisszatöltés, beton útalap készítése, aszfaltozás.	Nyíregyháza, Vadász u. 19. ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetésének folyamatos biztosítása.	3 290

1. sz. melléklet a / 2023. (IX. 20.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

5 531

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízvezeték-
kényszeráramoltatású

Nyíregyháza

Nyíregyháza Blaha Lujza
sétány szennyvíz
átemelő nyomóvezeték
rekonstrukció

Nyíregyháza Blaha Lujza
sétányon található szennyvíz
átemelő DN 150-es átmérőjű
korrodált, lyukas acél
nyomóvezeték rekonstrukciója.
A helyreállítás során DN 160-as
átmérőjű KPE cső kerül
beépítésre a szennyvíz
átemelőtől kiindulva 36 fm
hosszon. Ennek során a Zápor
utcai szennyvíz átemelő DN 110-
es átmérőjű KM-PVC anyagú
nyomóvezetékének újbóli
rákötése szükséges. Föld
visszatöltés, beton útalap
készítés, aszfaltozás a közúton
és a kerékpárúton teljes
szélességben.

A Blaha Lujza sétányon található
szennyvíz átemelő
szennyvizeinek folyamatos
üzemszerű továbbítása a DN 160
KPE nyomóvezetéken keresztül.

4 918

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

4 918

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

10 449

Kelt.:

Ellátásért felelős: