

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-524/269 FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 2 - 45 / 2023.  
Ügyintéző: Márkus Eleonóra

## TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 9. sz. módosításának  
véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  
osztályvezető

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály  
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor  
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU

**Tisztelt Bizottság!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2023-2037. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 178 / 2022. (IX. 23.) határozatával elfogadott, a 10 / 2023. (I. 27.), a 18 / 2023. (II. 15.), a 44 / 2023. (III. 29.), a 74/2023. (IV. 26.), a 108/2023. (V. 24.), a 123/2023. (VI. 21.), a 132/2023. (VII. 14.) és a 154/2023. (IX. 20.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. leveleiben jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv vagyonekelt **Vízelosztás/Ivóvízhálózat** eszközcsoporthoz a 2023. évre betervezett feladatok közül Nyíregyházán 3 utcában (Pető utca, Kőrös utca és Ív utca) 1705,00 fm hosszban 88.052 eFt, míg Nagycserkesz, Sényő és Nyírpazony településeken 837,00 fm 45.625 eFt értékben tervezett rekonstrukciós munkálatokat (összesen: **133.677 eFt**) ebben az évben nem kívánja megvalósítani. Az elmaradó munka az ellátás biztonságát nem veszélyezteti. (1. sz. melléklet)

A Szolgáltató a vagyonekelt **Vízelosztás/Ivóvízhálózat** eszközcsoporthoz a 2023. évre elfogadott feladatokon kívül az Ellátásért Felelős kérésére útfelújítási munkálatok miatt, Sényő Dózsa György utcában 15 db bekötővezeték rekonstrukcióját végzi/végezteti el 4.131 eFt összegben. (2. sz. melléklet)

A Nyírségvíz Zrt. a **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv **Felújítás pótlás** tervfejezet **Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep** csoportnál a 2023. évre tervezett feladatokon kívül a Nyíregyháza II. Szennyvíztisztító Telep 2-es iszapcentrifuga főhajtást szabályozó frekvenciaváltójának cseréje 1.396 eFt és a Nyíregyháza I. Szennyvíztisztító Telep I. számú iszapcentrifuga vezérlőegységének felújítása 1.087 eFt vált szükségessé. (3. sz. melléklet)

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2023-2037. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2023. november 2.



**Kohut Ágnes**  
Vagyongazdálkodási Osztály  
osztályvezető



**Pató István**  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  
osztályvezető



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága  
.... / 2023. (XI. 3.) számú**

**határozata**

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 9. sz. módosításának  
véleményezéséről**

**A Bizottság**

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-3. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

**Nyíregyháza, 2023. november 3.**

**Halkóné Dr. Rudolf Éva  
bizottság elnöke**

**A határozatot kapják:**

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



WWW.NYIREGYHAZA.H



# Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító: VH16

## 2023. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum: 2023.09.28 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
2023-ben elmarad		Vízelosztás / Ivóvízhálózat			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Pető u. DN100-as komplex gerincvezeték rekonstrukció	DN100 ac. gerincvezeték komplex rekonstrukciója, Pető u. 2-34 sz. között, mely magában foglal D110 KPE gerincvezeték 425,0 fm hosszban, 44 db lakossági vízbekötést, 2 db tűzcsapot, 1 db csomópont teljes körű rekonstrukciót.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	30 141
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Kőrös u. komplex rekonstrukció	375,0 fm DN100-as és 205,0 fm, DN80-as azbesztcement anyagú gerincvezetékek, 22 db 2"-os ivóvízbekötés, 3 db DN80-as FF tűzcsap, összesen 5 csomópont - 2 db DN80-as, 3 db DN100-as - cseréje.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	29 938

1. sz. melléklet a ..... / 2023. (XI. 3.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Ív u. komplex rekonstrukció	Az ivóvíz hálózaton 700,0 fm D110 KPE cső rekonstrukciója, 84 db ivóvízbekötés, valamint 2 db NA80 FF tűzcsap cseréjével egyidejűleg.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	27 973
	Nagycserkesz	Nagycserkesz, Kossuth u. komplex vízhálózati rekonstrukció	274 fm DN100 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója, 12 db bekötéssel.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	15 133
	Sényő	Sényő, Apagyi u. komplex vízhálózati rekonstrukció	280 fm DN100 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója, 14 db bekötéssel.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	15 130

*Handwritten signature*


*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyírpazony	Nyírpazony, Kölcsey F. u. komplex vízhálózati rekonstrukció	283 fm DN100 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója, 23 db bekötéssel.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	15 362
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					133 677
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					133 677

Kelt.:

Ellátásért felelős:





# Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító: VH16

Dátum: 2023.10.17

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2023 módosított					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Sényő	Sényő, Dózsa Gy. u. 15 db bekötővezeték rekonstrukció.	Korrodált horganyzott bekötővezetékek cseréje KPE csőre, gerincvezeték a mérőhely vízmérőjéig. 15 db 3/4" bekötés cseréje.	Ellátásért Felelős kérésére, tervezett útfelújítás miatt szükséges a rekonstrukció. A 30 éves bekötővezetékek korrodáltak, meghibásodásuk gyakori.	4 131
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 131
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 131

Kelt.:

Ellátásért felelős:

# Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító: SZ1

Dátum: 2023.10.25

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2023 módosított

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telepen a 2-es iszapcentrifuga főhajtást szabályzó frekvenciaváltójának cseréje	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telepen a 2-es iszapcentrifuga főhajtást szabályzó frekvenciaváltójának cseréje, az új berendezés programozása. Iszapvíztelenítő centrifuga Típus: Alfa-Laval ALDEC G2-60 Frekvenciaváltó típusa: ACS 800	Frekvenciaváltó hiánya miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen, a rothasztótornyokból lejjövő iszap víztelenítése nem megoldott, az üzembiztonság veszélybe kerül.	1 396
Nyíregyháza	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep I. számú iszapcentrifuga vezérlőegységének felújítása	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep I. számú iszapcentrifuga vezérlőegységének felújítása. A berendezés PLC, vezérlő egysége nem javítható cseréje szükséges. Cserélendő vezérlő egységek: CPU X20CP1584 CPU DONGLE INC LICENSE KE 512 MB CF CARD B&R	A nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen üzemelő Alfa-Laval G2 75 iszapcentrifuga decanter vezérlése meghibásodott, nem javítható. A berendezés üzemképtelen. Működésképtelensége esetén a iszaprothasztókból lejjövő iszap víztelenítése nem lehetséges. Az üzembiztonság veszélybe kerül.	1 087

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 483

Krajecz András

mb. Csatornázási műszaki vezető

1. oldal, összesen: 2

3. sz. melléklet a ..... / 2023. (XI. 3.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					2 483

Kelt.: \_\_\_\_\_ Ellátásért felelős: \_\_\_\_\_

Krajecz András  
 1. helyettes műszaki vezető  
 2. oldal, összesen: 2