



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-524/269  
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 3 - 20 / 2024.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  
osztályvezető

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály  
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor  
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



**Tisztelt Bizottság!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2024-2038. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 155/2023. (IX. 20.) határozatával elfogadott, a 89/2024. (VI. 7.) és a 109/2024. (VII. 17.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A Nyírségvíz Zrt. a **2024-2038. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv *Beruházás fejlesztés tervfejezet, Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep* eszközcsoportnál a Nyíregyházi II. számú szennyvíztisztító telep kezelőépületében erősáramú kapcsolótér hűtésének-, valamint erősáramú berendezések állagmegóvása érdekében 1 db 5,3kW hűtőteljesítményű gép beépítése vált elengedhetetlen feladattá **682 eFt** értékben. (1. sz. melléklet)


A Szolgáltató előirányozta a **2024-2038. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv *Felújítás pótlás* tervfejezet **Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep** csoportnál a 2024. évre tervezett feladatokon túl a II. számú Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő gépház erősáramú kapcsolótér hűtésének rekonstrukcióját **1.705 eFt** összegben. (2. sz. melléklet)

Az Üzemeltető jelezte, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítás pótlás tervfejezet **Szennyvíztisztítás/Biogáz** csoportban az I. számú Szennyvíztisztító telepen a III. gázmotor felújítását végzi/végezteti el **8.985 eFt** értékben. (3. sz. melléklet)


A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2024-2038. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2024-2038. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2024. szeptember 5.

  
**Kóhuti Ágnes**  
Vagyongazdálkodási Osztály  
osztályvezető



  
**Pató István**  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  
osztályvezető



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága  
... / 2024. (IX. 11.) számú**

**határozata**

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának véleményezéséről**

**A Bizottság**


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-3. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

**Nyíregyháza, 2024. szeptember 11.**

**Halkóné Dr. Rudolf Éva  
bizottság elnöke**

**A határozatot kapják:**

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



# Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

TERV fajta:

Beruházás fejlesztés

MEKH\_azonosító:

21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja:

Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító:

SZ1

Dátum:

2024.09.04

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2024 módosított		Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep			
	Nyíregyháza	Nyíregyházi II. számú szennyvíztisztító telep kezelőépületében az erősáramú kapcsolótér hűtésének kialakítása	1db 5,3kW hűtőteljesítményű gép beépítése.	A helyiségben 35 foknál is melegebb van naposabb időben, így az erősáramú berendezések állagmegóvása érdekében szükséges a beruházás.	682
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					682
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					682

Kelt.:

Ellátásért felelős:

1. sz. melléklet a ..... / 2024. (IX. 11.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

# Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító:

21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja:

Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító:

SZ1

Dátum:

2024.09.04

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2024 módosított		Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telepen az iszapvíztelenítő gépház erősáramú kapcsolótér hűtésének rekonstrukciója.	2db 5,3kW-os berendezés cseréje szükséges, és a 3db meglévő gép leszerelése (nagy magasságban). A kapcsolótérben 3 db klíma van felszerelve, melyet az agresszív gőzök tönkretettek. A gép élettartamának megnövelése céljából a jelenlegi kiépítéssel ellentétben az új kültéri egységet a lapos tetőre szükséges áthelyezni.	A helyiségben 35 foknál is melegebb van naposabb időben, így az erősáramú berendezések állagmegóvása érdekében szükséges a rekonstrukció.	1 705
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					1 705
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					1 705

Kelt.:

Ellátásért felelős:

2. sz. melléklet a ..... / 2024. (X. 11.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

# Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító:

Üzemeltetés módja:

Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító:

SZ1biogáz

Dátum:

2024.09.04

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2024 módosított		Szennyvíztisztítás / Biogáz			
	Nyíregyháza	Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a III. gázmotor felújítása	-Gázmotor blokk, turbó, kipufogósor tömítések cseréje -Szelepek, szelepülék, szelepvezető javítása -Füstgáz hőcserélő alkatrészek cseréje -Egyéb munkálatok	A keletkező biogáz folyamatos hasznosításához (elektromos áram termelés) szükséges a felújítás elvégzése. A beruházás elmaradása esetén az energiatermelés megszűnik a III-as gázmotoron.	8 985
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					8 985
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					8 985

Kelt.:

Ellátásért felelős:

3. sz. melléklet a ..... / 2024. (X. 11.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához