



Ügyiratszám: VFEJL / 3 - 23 / 2024.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor

Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea

Jegyzői Kabinet vezetője



Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2024-2038. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 155/2023. (IX. 20.) határozatával elfogadott, a 89/2024. (VI. 7.), a 109/2024. (VII. 17.) és a 133/2024. (IX. 11.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. leveleiben jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.


A **2024-2038. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv vagyonekelt **Vízelosztás/Ivóvízhálózat** eszközcsoportnál a 2024. évre betervezett feladatok közül a Nyírségvíz Zrt. Sényő Dózsa György utcában 15 db bekötővezeték cseréjét 2023. évben elvégezte, így ez a munka 4.131 eFt értékben ebben az évben elmarad. (1. sz. melléklet)

A Nyírségvíz Zrt. a **2024-2038. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv *Felújítás pótlás tervfejezet, Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep* eszközcsoportnál a Nyíregyházi II. számú szennyvíztisztító telepen található utóülepítő medence gépészeti rekonstrukciója vált elengedhetetlen feladattá. A munkát a Szolgáltató a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap terhére **5.916 eFt** összegben tervezi elvégezni. (2. sz. melléklet)


A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2024-2038. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2024-2038. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2024. szeptember 19.


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
... / 2024. (IX. 27.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának
véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-2. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. szeptember 27.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

2024. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum:

2024.09.04

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)	
2024-ben elmarad	Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Sényő	Sényő, Dózsa Gy. u. 15 db bekötővezeték rekonstrukció	Korrodált horganyzott bekötővezetékek cseréje KPE csőre, gerincvezeték a mérőhely vízmérőjéig. 15 db 3/4" bekötés cseréje.	Az Ellátásért Felelős kérésére, tervezett útfelújítás miatt, a projekt 2023. évben megvalósult.	4 131
Eszközcsoporthoz tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 131	
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 131	

Kelt.:

Ellátásért felelős:



1. oldal, összesen: 1

1. sz. melléklet a / 2024. (XIX. 27.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon


Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2024.09.17

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2024. évi Víziközmű- fejlesztési Alap módosítás		Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep			
	Nyíregyháza	Nyíregyházi II. számú szennyvíztisztító telepen utóülepítő medence gépészeti rekonstrukciója	Az utóülepítő medence kotró berendezés gépészeti rekonstrukciója során az alsó támasztó kerekek cseréje, tartókonzolok cseréje, alsó gumi kaparóelemek cseréje, valamint a meghajtást végző hajtómű cseréje történik meg.	A kotró berendezés 24 órában folyamatosan üzemel, emiatt a kopó, forgó alkatrészek nagy igénybevételnek vannak kitéve. Az alkatrészek elhasználódása oly nagymértékű, hogy szükséges a teljes gépészeti rekonstrukció. Az utóülepítő medencében történik meg a fázisátváltás, (eleven iszap, tisztított szennyvíz) nem megfelelő működés esetén a távozó szennyvíz minőségromlása várható.	5 916
		Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)			5 916
		Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)			5 916

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____


1. oldal, összesen: 1