



Ügyiratszám: VFEJL / 4 - 16 / 2020.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

T Á J É K O Z T A T Ó

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2020-2034. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet Bizottság a 104/2019. (IX. 10.) határozatával elfogadott, a 131/2019. (IX. 19.) és az 5/2020. (II. 4.) számú határozataival módosított.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a 19238-2020. iktatószámú levelében jelezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, hogy a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A **2020-2034. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítás pótlás tervfejezetében **2020. évre** betervezett feladatokon túl a vagyonkezelő **Vízelosztás/ivóvízhálózat** eszközcsoporthoz **2 új munkát** valósít meg, melynek becsült költsége összesen: **12.498 eFt.** A beruházások: *Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca és Krúdy Gyula utca kereszteződésben* ivóvíz hálózat csomóponti rekonstrukciója, valamint *Csemete utcában* 395 fm hosszban ivóvíz hálózat- és 26 db bekötővezeték rekonstrukciója.

A fenti munkák részletes műszaki tartalmát, illetve szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2020-2034. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.

Az ivóvízellátás felújítás pótlás munkáinak megvalósításához az eszközök után elszámolt értékcsökkenés, a szennyvízelvezetés- és tisztítás felújítási-pótlási munkáihoz pedig a bérleti díj, míg a beruházás fejlesztés tervfejezetében található fejlesztés a Nyírségvíz Zrt. által beszedett közműfejlesztési hozzájárulás biztosít fedezetet.

A csatolt melléklet alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2020. július 15.


Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető


Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető 87.



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.... / 2020. (VII. 21.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának
véleményezésére

A Bizottság

1. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (VH16 felújítás pótlás) mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. július 21.

Tormássi Géza
bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



MS

Kolus



Gördülő Fejlesztési terv 2020-2034. módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

1.sz melléklet

Dátum: 2020.06.25

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2020 módosított

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyíregyháza

Nyíregyháza Korányi F.
u. - Krúdy Gy. u
kereszteződés
csomóponti
rekonstrukció

A kereszteződésben 48 fm ac és
acél cső rekonstrukció D315 KPE
csőre.

A csomópontban rövid időn
belül több hoba is előfordult. A
rekonstrukció szükségessége a
vizelfolyások csökkentésére,
másodlagos vízminőségromlás
megakadályozására.
A rekonstrukció következtében a
hibaforrás megszűnik. A kotések
előregedtek, szivárgásnak,
folyásnak nagy az esélye. KPE
csövekre cserélve javul a
szolgáltatás biztonsága és
folyamatossága. Csökken a
hibaszám, az értékesítési
különbözet, a másodlagos
vízminőség romlás kockázata,
valamint a hálózati veszteség

4 763

• Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Csemete utca komplex ivóvízhálózat rekonstrukció	Meglévő DN 80 ac. vezeték cseréje D110 KPE gerincre 395 fm hosszban, a rajta lévő 26 db bekötővezetékkel együtt.	Az érintett szakaszon az Önkormányzat csapadécsatornát épít melyet követően az útpálya teljes szélességében felújításra kerül. A meglévő ivóvíz burkolat alatt fut és 40 éves, a bekötések horganyzott acél vezetékek. Az útépités előtt a rekonstrukció elvégzése szükséges.	7 735
	Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)				12 498
	Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)				12 498

Kelt.:

Ellátásért felelős: