



Ügyiratszám: VFEJL / 37 - 20 / 2021.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2021-2035. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 131/2020. (IX. 29.) határozatával elfogadott, a 17 / 2021. (IV. 19.), a 21 / 2021. (V. 20.) és a 30 / 2021. (VI. 10.) számú határozataival módosított.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levélben jelezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, hogy a 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A **2021-2035. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítás pótlás tervfejezetében **2021.** évre betervezett feladatokon túl a bérüzemeltetett **szennyvízelvezetés/szennyvízcsatorna-gravitációs** és a **szennyvíztisztítás/szennyvíztisztító-telep** eszközcsoporthoz felújítás pótlás tervfejezetében 2021. évben a mellékletben szereplő eszközök felújítása/cseréje és a Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep légfűvők egyedi méréséhez szükséges mérési pont kialakítása vált szükségessé összesen **9.191 eFt** értékben.

A fenti munkák részletes műszaki tartalmát, illetve szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2021-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.

A szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás eszközcsoporthoz felújítási-pótlási munkáihoz a bérleti díj biztosít fedezetet.

A csatolt melléklet alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2021. szeptember 23.

Kóhuti Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető



Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
... / 2021. (IX. 27.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. számú mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. szeptember 27.

Tormássi Géza
bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



Mos



Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.09.23

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs					
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Árpád u. 30 szennyvíz bekötővezeték cseréje 4 fm DN 200	Nyíregyháza Árpád u. 30/A társasház szennyvíz bekötővezetékének cseréje 4 fm hosszban DN 200 átmérőben 2 méter építési mélységben. Az új vezeték DN 200 KGPVC anyagú. Az érkező és fogadó aknába a bekötések elvégzése. 1 db DN 600 aknafedlap cseréje.	A Nyíregyháza Árpád u. 30/A társasház szennyvíz elvezetésének folyamatos üzembiztoságának érdekében a sérült csőszakasz cseréje szükséges. Valamint a csatlakozó úttestben lévő aknajának fedlapjának cseréje.	337
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Izabella u. 52. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Izabella u. 52. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció DN 160 átmérőjű KG-PVC anyagú szennyvíz bekötővezeték cseréje, 3 fm hosszban 1,5 méter mélységben (hibaelhárításból átminősített)	Nyíregyháza Izabella u. 52. ingatlan szennyvízelvezetésének folyamatos biztosítása	247

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Izabella u. 89. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Izabella u. 89. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció DN 160 átmérőjű KG-PVC anyagú bekötő vezeték cseréje, ágidom beépítése, 2 fm hosszban 2 méter építési mélységben (hibaelhárításból átminősített)	Nyíregyháza Izabella u. 89. ingatlan szennyvízelvezetésének folyamatos biztosítása	254
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					838
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep					
	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep légfúvók egyedi mérésének beépítése	Mérési pont kialakítása(áramátalakító, mérőszekrény, mérő).	Jogszabályi előírás.	642
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. szennyvíztelep I. hígiszap szivattyú felújítás	Mozgó és kopó alkatrészek cseréje.	Az iszapsűrítés gépe. A berendezés hibája esetén a biogáz termelődés leállhat.	2 263




Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telepen 1.homokfogó gépészeti felújítása	Homokfogó kizárása a technológiából Üritési és mosási munkálatok elvégzése Kihordó elemek bontása Műanyag lánc oldása bontása Támasztó és feszítő kerekek kiszerelemése Új támasztó és vezető kerekek beépítése Műanyag lánc csere Kotró elemek gumírozott kaparó elemek beépítése Láncfeszesség ellenőrzése Próbajáratás	A Nyíregyháza I.sz. szennyvíztisztító telep I. számú homokfogó gépészeti felújítása a megfelelő határfokú mechanikai tisztítás biztosítása érdekében.	5 448
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					8 353
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					9 191

Kelt.:

Ellátásért felelős:



Mag

3. oldal, összesen: 3

