

Ügyiratszám: VFEJL / 37 - 25 / 2021.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

T Á J É K O Z T A T Ó

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve termódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2021-2035. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 131/2020. (IX. 29.) határozatával elfogadott, a 17 / 2021. (IV. 19.), a 21 / 2021. (V. 20.), a 30 / 2021. (VI. 10.), a 57 / 2021. (IX. 27.) és a 90 / 2021. (X. 27.) számú határozataival módosított.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 47289-2021. iktatószámú levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A Szolgáltató a vagyonkezelte **Vízelosztás/ivóvízhálózat** eszközcsoporthoz a 2021. évre elfogadott feladatok közül 3 utcába (Sugár utca, Debreceni út és Fürdő utca) tervezett bekötővezetékek cseréjét, valamint Nyíregyháza Bethlen Gábor utcában a DN200 azbeszt cement vízvezeték komplex rekonstrukcióját (összesen **41.946 eFt** tervezett értékben) **elmaradásra/későbbi megvalósításra** javasolja.

A fenti munka részletes műszaki tartalmát, illetve szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2021-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.


Az ivóvízellátás felújítás pótlás munkáinak megvalósításához az eszközök után elszámolt értékcsökkenés biztosít fedezetet.


A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2021. december 7.


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
... / 2021. (XII. 14.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának
véleményezéséről

A Bizottság


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (VH16 felújítás, pótlás) mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. december 14.

Tormássi Géza
bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

2021. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum:

2021.12.01

1.sz melléklet

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás elmaradásának oka | Beruházás költsége (eFt) |
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|

2021-ben elmarad

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

| | | | | |
|-------------|--|--|---|--------|
| Nyíregyháza | Nyírszőlős, Sugár u. 60 db bekötővezeték csere " | A Szőlőskert u. - Szegély u. közötti szakaszon az előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 60 db DN25 közkifolyó ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra | A meglévő, acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség | 10 413 |
|-------------|--|--|---|--------|

| Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás elmaradásának oka | Beruházás költsége (eFt) |
|-------------|---|---|---|--------------------------|
| Nyíregyháza | Nyíregyháza, Debreceni u. (régi 4-es) 34 db bekötővezeték cseréje" | A Deberceni u. - Matróz u. közötti szakaszon előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 30 db DN25, és 4 db DN40-es ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra | A meglévő, acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség | 7 821 |
| Nyíregyháza | Nyíregyháza, Fürdő u. 104 db bekötővezeték rekonstrukciója" | A Kemecei u. - Berenát u. közötti szakaszon az előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 97 db DN25, és 3 db DN40-es, és 4 db DN25 közkifolyó ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra. | A meglévő acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség | 14 735 |

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás elmaradásának oka | Beruházás költsége (eFt) |
|---|-------------|---|--|---|--------------------------|
| | Nyíregyháza | Nyíregyháza, Bethlen G. u. DN200 komplex rekonstrukció" | Bethlen G. u. Bercsényi u. és Egyház u. közötti szakaszon DN200 ac vezeték rekonstrukciója 94,0 fm hosszban, 3 db ivóvízbekötéssel, Bercsényi u. felüli csomópontban szerelvénycserékkel DN200 tolózára, DN200 T-idom. | A jelentős dinamikus terhelés következtében a DN200as ac vezetéken nehezen lokalizálható vízfeltörések keletkeznek. A hosszútávú megoldást a komplex gerincvezeték rekonstrukció jelenti. | 8 977 |
| Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt) | | | | | 41 946 |
| Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) | | | | | 41 946 |

Kelt.:

Ellátásért felelős:
