

Ügyiratszám: VFEJL / 33 - 21 / 2022.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2022-2036. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 56/2021. (IX. 27.) határozatával elfogadott, a 32/2022. (III. 29.), a 106/2022. (VII. 14.), a 124/2022. (VIII. 23.) és a 126/2022. (I. 27.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 37542-2022. iktatószámú levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.


A Szolgáltató a vagyonekelt **Vízelosztás/ivóvízhálózat** eszközcsoportnál a 2022. évre betervezett feladatok közül a mellékletben szereplő 12 db felújítási munkálatokat - összesen **132.393 eFt** tervezett értékben nem kívánja idén megvalósítani. Az elmaradó munkák az ellátás biztonságát nem veszélyeztetik.

A fenti munka részletes műszaki tartalmát, illetve elmaradásának indoklását a mellékletként csatolt 2022-2036. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.


Az ivóvízellátás felújítás pótlás munkáinak megvalósításához az eszközök után elszámlolt értékcsökkenés biztosít fedezetet.

A csatolt melléklet alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022-2036. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2022. október 24.


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.... / 2022. (X. 25.) számú**

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (VH16 felújítás, pótlás) mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. október 25.

**Tormási Géza
bizottság elnöke**

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.




Mos

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon Víziközműrendszer_azonosító: VH16

2022. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum: 2022.10.13 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
2022-ben elmarad		Vízelosztás / Ivóvízhálózat			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Kossuth u. 27 db bekötővezeték rekonstrukció.	A DN200-as ac. ivóvíz hálózaton 27 db ivóvízbekötés cseréje.	Költség növekedés miatt a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció elmarad, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	8 077
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Ív u. komplex rekonstrukció.	A ivóvíz hálózaton 700,0 fm D110 KPE cső rekonstrukció , 84 db ivóvízbekötés cseréjével, valamint 2 db NA80 FF tűzcsap cseréjével egyidejűleg.	Költség növekedés miatt a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció 2023. évre átütemezésre került. A rekonstrukció átütemezése az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	14 622

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Hunyadi u. 38 db bekötővezeték rekonstrukció	DN200-as ac. ivóvíz gerinc vezetéken, 38 db ivóvízbekötés cseréje.	Költség növekedés miatt a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció elmarad, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	11 847
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Berenát u. komplex rekonstrukció.	A ivóvíz hálózaton 540,0 fm D110 KPE cső rekonstrukció ,22 db ivóvízbekötés cseréjével, valamint 2 db NA80 FF tűzcsap cseréjével egyidejűleg.	Költség növekedés miatt, a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció elmarad, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	11 327
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Alma u. komplex rekonstrukció.	A DN200-as ac. ivóvíz hálózaton – 430,0 fm - 97 db ivóvízbekötés cseréje.	Költség növekedés miatt, a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció elmarad, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	11 699
	Nyíregyháza	Nyíregyháza szerelvényrekonstrukció	Nyíregyháza területén a nem működő és javíthatatlan hálózati szerelvények cseréje (tűzcsap, közkifolyó, tolózár, csapózár).	Költség növekedés miatt, a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció átütemezésre kerül, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	15 941

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Bercsényi u. vízhálózatának komplex rekonstrukciója.	DN 150 KPE, 175 fm. hosszú gerincvezetéken , 9 db lakossági bekötésekkel együtt.	Költség növekedés miatt, a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció elmarad, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	10 490
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Nyár u. vízhálózatának komplex rekonstrukciója.	DN200 KPE, 102 fm. hosszon 5 db lakossági bekötésekkel együtt.	Költség növekedés miatt, a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció elmarad, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	7 758
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Szabolcs utca komplex vízhálózati rekonstrukció.	397 fm DN150 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója. 30 db bekötéssel.	Költség növekedés miatt, a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció átütemezésre került. A rekonstrukció átütemezése az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	16 400



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyírpazony	Nyírpazony, Kölcsey F. u. komplex vízvezeték-hálózat rekonstrukció.	283 fm DN100 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója. 23 db bekötéssel.	Költség növekedés miatt, a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció átütemezésre került. A rekonstrukció átütemezése az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	8 210
	Sényő	Sényő, Apagyi u. komplex vízvezeték-hálózat rekonstrukció.	280 fm DN100 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója. 14 db bekötéssel.	Költség növekedés miatt, a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció átütemezésre került. A rekonstrukció átütemezése az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	8 052
	Nagycsanak	Nagycsanak, Kossuth u. komplex vízvezeték-hálózat rekonstrukció.	274 fm DN100 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója. 12 db bekötéssel.	Költség növekedés miatt, a tervezett bekerülési összeget a rekonstrukció értéke meghaladja. Forráshiány elkerülésére a rekonstrukció átütemezésre került. A rekonstrukció átütemezése az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	7 970
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					132 393
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					132 393



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____

