



Ügyiratszám: VFEJL / 2 - 25 / 2023.
Ügyintéző: Márkus Eleonóra

T Á J É K O Z T A T Ó

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának
véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2023-2037. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 127/2022. (IX. 27.) határozatával elfogadott, a 2/2023. (I. 30.), a 6/2023. (II. 14.), a 31/2023. (III. 28.), az 53/2023. (IV. 25.) és az 75/2023. (V. 23.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. leveleiben jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.


A Szolgáltató a **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv **Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs** csoportnál a 2023. évre tervezett feladatokon kívül 2 ingatlanon – keletkezett szennyvízelvezetésének biztosítása érdekében – az Újház sor 86-92. szám esetében új bekötővezeték építése (1.346 eFt), a Dózsa György utca 65. számnál bekötővezeték cseréje (718 eFt) vált szükségessé összesen **2.496 eFt tervezett** értékben
A bérüzemeltetésben működtetett **Szennyvíztisztítás / Biogáz** csoportnál a 2023. évre tervezett feladatokon kívül az I. számú Szennyvíztisztító telep Biogáz fáklya gáz mágnesszelep felújítása, annak alkatrészeinek cseréje vált szükségessé **1.357 eFt tervezett** értékben.

A fenti munka részletes műszaki tartalmát, illetve szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2023-2037. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.


A szennyvíztisztítás eszközcsoportok felújítási-pótlási munkáihoz a bérleti díj biztosít fedezetet.

A csatolt melléklet alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2023. június 14.


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
... / 2023. (VI. 20.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának
véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit 1. (SZ1) és 2. (SZ1 Biogáz) számú mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. június 20.

Tormássi Géza
bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2023.05.31

1.sz melléklet

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás szükségessége | Beruházás költsége (eFt) |
|-----------------|-------------|--|--|---|--------------------------|
| 2023 módosított | | Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs | | | |
| | Nyíregyháza | Nyíregyháza Újház sor 86.-92. sz. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció. | Nyíregyháza Újház sor 86.-92. saroktelek, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció. DN 160 KGPVC anyagú bekötővezeték építése 20 fm hosszban. A bekötővezeték Legyező u.-i kiváltása, az ingatlan szennyvízbekötése, az Újház soron lévő gerincvezeték kezdőaknájába. | A társasház keletkező szennyvízeinek, folyamatos elvezetésének biztosítása. | 1 346 |
| | | Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt) | | | 1 346 |
| | | Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) | | | 1 346 |

Kelt.: _____

Ellátásért felelős: _____

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2023.06.08

1.sz melléklet

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás szükségessége | Beruházás költsége (eFt) |
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|

2023 módosított

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-
Gravitációs

Nyíregyháza

Nyíregyháza Dózsa
György u. 65
bekötővezeték
rekonstrukció

Nyíregyháza Dózsa György u. 65
bekötővezeték rekonstrukció
5 fm hosszban 1,7 méter építési
mélységben, anyaga KG-PVC,
átmérő DN160 tisztítóaknára
kötve.

Az ingatlanon keletkező
szennyvizek elvezetésének
folyamatos fenntartása
érdekében.

718

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

718

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

718

Kelt.:

Ellátásért felelős:

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: []

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1biogáz

Dátum: 2023.06.08

1.sz melléklet

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás szükségessége | Beruházás költsége (eFt) |
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|

2023 módosított

Szennyvíztisztítás /
Biogáz

| | | | | |
|-------------|--|---|--|-------|
| Nyíregyháza | Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telep biogáz fáklya gáz mágnesszelep felújítása | Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telep biogáz fáklya gáz mágnesszelep felújítása Kromschröder AVK típusú gáz mágnesszelep teljes felújítása, mozgó kopó alkatrészek cseréje, üzemi próbák elvégzése. Azi R. Schmid cég által gyártott gázfáklya teljesítménye: 150 m3/h. Az égő 5.5 és 6,3 kWh/Nm3 fűtőértékű biogáz eltüzelésére alkalmas. Csatlakozási gáznyomás 25 mbar. Átlagos elégetési hőmérséklet: 800 Co. Elégetési idő: 0,3 sec. Az égő automatikus gyújtással rendelkezik. fáklyázó berendezés műszaki adatai: -teljesítménye:150 m3/h -üzemi nyomása 20-40 mbar | A biogáz fáklya biztonsági berendezés, a gáztartály telítettsége esetén üzemszerűen bekapcsol, és a nem hasznosított mennyiség elégetésre kerül. | 1 357 |
|-------------|--|---|--|-------|

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás szükségessége | Beruházás költsége (eFt) |
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | 1 357 |
| | | | | | 1 357 |

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____