



Ügyiratszám: VFEJL / 3 - 16 / 2024.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

T Á J É K O Z T A T Ó

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2024-2038. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 104/2023. (IX. 19.) határozatával fogadta el és a 96/2024. (VI. 5.) számú határozatával módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. leveleiben jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A **2024-2038. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv vagyonekezt **Vízelosztás/Ivóvízhálózat** eszközcsoportnál a 2024. évi Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból valósítja meg a Dunapack Kft. (Nyíregyháza, Tünde utca 2.) ivóvíz bekötővezeték cseréjét **9.470 eFt** értékben. (1. sz. melléklet)

A Nyírségvíz Zrt. a **2024-2038. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv *Felújítás pótlás* tervfejezet **Szennyvízelvezetés/Szennyvízcsatorna-gravitációs** csoportnál a 2024. évre tervezett feladatok közül a *Puttony utca 41. szám* alatti ingatlan bekötővezeték rekonstrukcióját a Szolgáltató a múlt évben elvégezte. Az *Északi körút 44-46-48. szám* alatti társasház bekötővezeték elvezetőképességét sikerült más műszaki tartalommal megoldani, ezért ennek a felújítási munkának az elvégzése nem indokolt. Összesen **1.070 eFt** értékben **maradnak el** munkák. (2. sz. melléklet)

Erre az évre tervezett feladatok közül, a Nyírségvíz Zrt. előző évben betervezett költségekhez képest történő áremelkedés miatt vált szükségessé a Gördülő Fejlesztési Terv *Felújítás pótlás* tervfejezet **Szennyvízelvezetés/Szennyvízcsatorna-gravitációs** csoportban szereplő *Mártírok tere 8. sz. és a Búza utca 36. sz. alatti ingatlanok bekötővezetékjeinek cseréjével* kapcsolatos, valamint a *Csermely utca 19. sz. előtti gerincvezeték rekonstrukciós munkák költségének módosítása*. (3. sz. melléklet)

Szintén **módosítás** vált szükségessé a Gördülő Fejlesztési Terv *Felújítás pótlás* tervfejezet **Szennyvízelvezetés/Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású** csoportnál az *Előd utcában* található *szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukciója* miatt **3.795 eFt** értékben. (3. sz. melléklet)

A Szolgáltató a 2024. évi Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap módosítását irányozta elő **Szennyvízelvezetés/Szennyvízcsatorna-gravitációs** csoportban a *Városmajor utca 1-5. bekötővezeték-*, az *Északi*

WWW.NYIREGYHAZA.HU



körút 2. sz. és a Kalevala sétány 26. sz. társasházak közelében található gerincvezetékek rekonstrukciója, míg a Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep csoportban az I. sz. Szennyvíztisztító-telepen található II. sz. iszapvíztelenítő gép felújítása miatt, összesen 16.074 eFt összegben. (4. sz. melléklet)

Az Üzemeltető jelezte, hogy a Rendszerfüggetlen irányítástechnika csoport II. sz. Szennyvíztisztító-telep légfűvő frekvenciaváltó cseréje vált szükségessé. A munkát a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap terhére 1.994 eFt összegben tervezi elvégezni. (5. sz. melléklet)

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2024-2038. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.


A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2024-2038. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2024. július 11.


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető


Megyei Jogú Város
87. Nyíregyháza
Polgármesteri Hivatala


Pato István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető





Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
... / 2024. (VII. 16.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2. sz. módosításának
véleményezéséről

A Bizottság


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-5. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. július 16.

Tormássi Géza
bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



mu>

Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja:

Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító:

VH16

Dátum:

2024.06.13

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)	
2024. évi Víziközmű- fejlesztési Alap módosítás	Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Nyíregyháza	Dunapack Kft. Nyíregyháza, Tünde u. 2. bekötővezeték rekonstrukció	78 fm DN150 korrodált horganyzott bekötővezeték cseréje DN160 KPE csőre a gerincvezetékől a mérőhely vízmérőjéig.	A közel 40 éves bekötővezeték korrodált állapotú, a meghibásodás elkerülése érdekében a cseréje indokolt. A rekonstrukcióval a hálózati veszteség tovább csökkenthető.	9 470
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					9 470	
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					9 470	

Kelt.:

Ellátásért felelős:

YFA

VFA

Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

2024. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum: 2024.07.10

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
2024-ben elmarad		Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Puttony utca 41 szám alatti ingatlan bekötővezetékek rekonstrukciója	Nyíregyháza Puttony utca 41. szám alatti ingatlan gyökeres bekötővezetékek cseréje 3 fm hosszan, DN 160-as átmérőjű KG-PVC beépítésével, 3,5 m építési mélységben.	A 2024. évre tervezett rekonstrukciós vezetékszakas havária helyzetet okozva teljesen lezárt 2023. novemberében. A folyamatos szennyvízelvezetés nem volt biztosítható, így ezen beruházás 2023. évben GFT módosítás keretében megvalósításra került.	420
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Északi körút 44-46-48 szám alatti társasházak bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Északi körút 44-46-48 szám alatti társasházak DN 200 átmérőjű beton anyagú gyökeres bekötővezetékek rekonstrukciója, 20 fm hosszan, 2,7 m- es építési mélységben, DN 200-as átmérőjű KG-PVC csőre.	Az érintett 2024 évre tervezett beruházás elmarad, melynek oka hogy a bekötővezeték elvezetőképességét csökkentő idegen anyagot feltárás nélkül kézi és gépi eszközökkel sikerült megszüntetni. Ezért csatornarekonstrukció nem indokolt.	650

1. oldal, összesen: 2

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					1 070
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					1 070

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____

Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja:

Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító:

SZ1

Dátum:

2024.07.10

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2024 módosított		Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Mártírok tere 8 szám alatti bekötővezeték rekonstrukciója	Nyíregyháza Mártírok tere 8. szám alatti bekötővezeték cseréje szükséges. A DN 200-as átmérőjű azbesztcement és beton csőcsatlakozás törött. Az új vezeték DN 200-as átmérőjű KG-PVC cső 10 fm hosszú 2 m építési mélységben.	A GFT módosítása az előző évben betervezett költségek emelkedése miatt vált szükségessé. A műszaki tartalma változatlan.	1 676
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Búza utca 36 szám alatti társasház bekötővezeték rekonstrukciója	Nyíregyháza Búza utca 36 szám alatti társasház bekötővezetékének cseréje szükséges. A DN 200-as átmérőjű acél cső, amely teljes mértékben korrodál, több helyen lyukas. Az új vezeték DN 200-as átmérőjű, KG-PVC cső, 9 fm hosszú 1,5 m építési mélységben.	A GFT módosítása az előző évben betervezett költségek emelkedése miatt vált szükségessé. A műszaki tartalma változatlan.	1 551

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Csermely utca 19 szám előtti gerincvezeték rekonstrukciója.	Nyíregyháza Csermely utca 19. szám előtti gerincvezeték rekonstrukciója, 2 m-es építési mélységben, DN 200-as átmérőjű, KG-PVC anyagú cső, aszfaltburkolatú útpálya bontásával. A gerincvezeték ágidoma és a cső törött. Az új vezeték 2 fm hosszú, DN 200 átmérőjű KG-PVC cső.	A GFT módosítása az előző évben betervezett költségek emelkedése miatt vált szükségessé. A műszaki tartalma változatlan.	912
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 139
Szennyvízelvezetés / Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású					
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Előd u. szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Előd út DN 160 ármérőjű, KPE anyagú, 120 fm szennyvíz nyomóvezeték cseréje.	A vízgyűjtő területen keletkező szennyvizek folyamatos elvezetésének biztosítása érdekében vált szükségessé a rekonstrukció. A meglévő vezetékszakasz nyomvonalában irányított fúrású munkavégzés történt. A fúrás során a meglévő vezetékszakasz megsértésre került. Sérülése miatt, az érintett szakasz cseréjét irányoztuk elő.	3 795
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					3 795
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					7 934

Kelt.:

Ellátásért felelős:

Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2024.07.10

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2024. évi Víziközmű- fejlesztési Alap módosítás		Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna- Gravitációs			
		Nyíregyháza	Nyíregyháza Városmajor u. 1.-5. bekötővezeték rekonstrukció	DN 160 KGPVC szennyvíz bekötővezeték cseréje DN 160 KGPVC vezetékre 2x2 fm hosszban 2 méter építési mélységben.	Nyíregyháza Városmajor u. 1-5. ingatlan, szennyvízelvezetésének folyamatos biztosítása érdekében szükséges, a gyökérzet benövése miatt elzáródott vezetékszakaszcseréje.
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Északi Körút 2. gerincvezeték rekonstrukció	DN 300 AC anyagú szennyvíz gerincvezeték cseréje DN 300 KGEM anyagú SN8 minőségű vezetékre 22 fm hosszban 5 méter mélységben.	Nyíregyháza Északi Körút 2 . társasház szennyvízelvezetésének folyamatos biztosítása érdekében, az elleneséses vezetékszakaszmelynek palástja erősen korrodált és a toknál gyökérbenövésescseréje szükséges.	2 636

4. sz. melléklet a / 2024. (VII. 16.) számú Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozatához



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Kalevala sétány 26. gerincvezeték rekonstrukció	DN300 AC anyagú szennyvíz gerincvezeték cseréje DN 200 KGEM anyagú SN8 minőségű vezetékre 12 fm hosszban, 5 méter mélységben	Nyíregyháza Kalevala sétányon lévő ingatlanok szennyvízelvezetésének folyamatos biztosítása érdekében, a gyökérzet benövése miatt elzáródott vezetékszakasz cseréje.	2 137

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

5 920

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen a II. számú iszapvíztelenítő gép rekonstrukciója	ALDEC G2-75 típusú iszapvíztelenítő rekonstrukciója során a gépkönyv szerint előírt 8000 üzemórás felújítás elvégzése továbbá a hajtómű és kúpos szekció felújítása	A szennyvíztisztítás során folyamatosan keletkező alacsony szárazanyag tartalmú szennyvíziszap gépi sűrítése szükséges a további kezeléshez. A berendezés üzemképtelensége esetén a megnövekedett iszapmennyiség miatt romlik a telep tisztítási határfoka mely határérték túllépést eredményez.	10 154
-------------	---	---	--	--------

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

10 154

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

16 074

Kelt.:

Ellátásért felelős:



Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2024.06.13

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2024. évi Víziközmű- fejlesztési Alap módosítás		Rendszerfüggetlen- irányítástechnika			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep légfűvő frekvenciaváltó csere	Inverter Q2A, 400V, ND:168 A/90kW, HD:150 A/75kW, IP20, max.output freq 590hz cseréje. Típus: Q2A-A4168-AAA	A berendezés meghibásodott, javíthatatlan, cseréje szükséges. A légfűvő frekvenciájának szabályozásához elengedhetetlen.	1 994
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					1 994
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					1 994

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____

5. sz. melléklet a / 2024. (VII. 16.) számú Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozatához