



Ügyiratszám: VFEJL / 15 - 11 / 2026.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2026-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 10 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a 2026-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a 127/2025. (IX. 17.) határozatával elfogadott, a 3/2026. (II. 18.) számú határozatával módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2026-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A Szolgáltató a 2026-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv vagyonekelt **Vízelosztás/Ivóvízhálózat** eszközcsoporthoz a 2026. évre jóváhagyott feladatokon kívül a következő feladatok valósulnak meg:

1. Nyírtura településen 1 db föld feletti tűzcsap, valamint 1 db közkifolyó és azok szerelvényeinek cseréje vált indokolttá **788 eFt** összegben (1. sz. melléklet);
2. Nyíregyháza közigazgatási területén 8 db föld feletti tűzcsap, azok szerelvényei és kötőelemeinek cseréje vált szükségessé **3.513 eFt** értékben (2. sz. melléklet).

Az 1-2. sz. mellékletben szereplő feladatok elvégzése a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból kerül finanszírozásra.

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2026-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2026-2035. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2026. március 12.

Pató István
Városfejlesztési Osztály
osztályvezető



Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
... / 2026. (III. ...) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2026-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2. sz.
módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 10 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-2. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2026-2035. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2026. március ...

Tóth Imre
bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya
- 5./Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



ke

Gördülő Fejlesztési terv 2026-2035 módosítás

TERV fajta: Felújítási és pótlási MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

Dátum: 2026.02.12.

1.sz melléklet

Forrás: Víziközmű-fejlesztési Alap (VFA)

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2026 módosított

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyírtura

Nyírturai ivóvízhálózat 1 db DN80 földfeletti tűzcsap és 1 db közkifolyó rekonstrukció

A rekonstrukció során 1 db DN80 földfeletti tűzcsap, valamint 1 db közkifolyó és szerelvényeik cseréje valósul meg.
Érintett helyszínek: Nyírtura, Kossuth utca (temető mellett) és Temető u. 22. szám.

A DN80 földfeletti tűzcsap és a közkifolyó környezetében vizesedés tapasztalható. Szakembereink megállapították, hogy a tűzcsap és közkifolyó javítása műszakilag nem lehetséges, ezért a szerelvények kizárásra kerültek a hálózati veszteség csökkentése érdekében. A tűzivíz biztosítás biztonsága és a hálózatmosatás hatékonysága, illetve a vezetékes ivóvízellátás biztosítása érdekében a tűzcsap és közkifolyó cseréje vált szükségessé.

788

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)


788

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

788

Kelt.:

Ellátásért felelős:




1. oldal, összesen: 1



Gördülő Fejlesztési terv 2026-2035. évi módosítás

TERV fajta: Felújítási és pótlási MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

Dátum: 2026.03.10.

1.sz melléklet

Forrás: Víziközmű-fejlesztési Alap (VFA)

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2026. évi módosítás

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Nyíregyháza	Nyíregyházi ivóvízhálózat 8 db tűzcsap rekonstrukció	A rekonstrukció során 8 db DN80 földfeletti tűzcsap és szerelvényei, kötőelemei cseréje valósul meg. Érintett helyszínek: Nyíregyháza Verseny u. 24. (0531 hrsz), Bartók Béla u. 15. (4183/6 hrsz), Derkovits u. 82. (6875 hrsz), Szőlőszem u. 2. (26730/24 hrsz), Templom u. 2. (13010 hrsz), Csongor utca 4. (0320 hrsz), Bükkfa u. 17. (30562/17 hrsz), Krúdy Gyula u. 32. (2258/32 hrsz).	Az érintett helyszíneken a tűzcsapok környezetében vizesedés volt tapasztalható. Szakembereink megállapították, hogy a 8 db tűzcsap javítása műszakilag nem lehetséges, ezért a szerelvények kizárásra kerültek a hálózati veszteség csökkentése érdekében. A tűzivíz biztosítás biztonsága és a hálózatmosatás hatékonysága érdekében a hálózati szerelvények cseréje vált szükségessé.	3 513
-------------	--	---	--	-------

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

3 513

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

3 513

Kelt.:

Ellátásért felelős:




1. oldal, összesen: 1

