



Ügyiratszám: VFEJL / 15 - 21 / 2026.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

T Á J É K O Z T A T Ó

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2026-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazonként 10 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a 2026-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a 127/2025. (IX. 17.) határozatával elfogadott, a 3/2026. (II. 18.), a 25/2026. (III. 18.), a 38/2026. (IV. 27.) és a 69/2026. (V. 27.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2026-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A bérüzemeltetésben működtetett eszközöknél a **Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep** csoportnál az I. számú Szennyvíztisztító Telepen a folyékony hulladék fogadó gépészeti rekonstrukciója, valamint a sűrűiszap szivattyú felújítása vált elengedhetetlen feladattá összesen **3.834 eFt** összegben. (1. sz. melléklet)

A feladatok a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból valósulnak meg.

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2026-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt melléklet alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2026-2035. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2026. június 18.


Pató István
Városfejlesztési Osztály
osztályvezető




Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető


Mes



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
... / 2026. (VI. 24.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2026-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 10 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2026-2035. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2026. június 24.

Tóth Imre
bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



Gördülő Fejlesztési terv 2026-2035. évi módosí

TERV fajta:

Felújítási és pótlási

MEKH_azonosító:

21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja:

Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító:

SZ1

Dátum:

2026.06.12

1.sz melléklet

Forrás:

(VFEA) Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2026. évi módosítás		Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep			
	Nyíregyháza	Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen folyékony hulladékfogadó berendezés rekonstrukciója, gépészeti felújítása	Folyékony hulladék fogadó gépészeti rekonstrukciója. Rács-homokfogó, kihordócsiga, hajtómű gépészeti rekonstrukciója. A berendezés típusa: Kombinált rács AP-400/5 és homokfogó AP-20 HFi Folyékony hulladék fogadó felújítása. Hajtómű, csigabélés csere. Gépészeti felújítás. Folyékony hulladék fogadó állomás üritése. Dobrács elemeinek oldása. Dobrács kiemelése. Tisztító spirálkefe leszerelése. Új kopóelemek beépítése. Berendezés visszaemelése Elektromos bekötés elvégzése Próba járatás Szennyvízzel történő terhelés	Teljes elhasználódás miatt szükséges a berendezés felújítása. A folyékony hulladék fogadó hiánya miatt a rácsszemét és a homok folyamatos dugulásokat eredményez a technológiában.	2 340

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyházi I.számú szennyvíztelep sűrűiszap szivattyú felújítása	<p>-Típus: ECSN -200 Excentrikus csavarszivattyú</p> <p>-Szállított iszap mennyiségeQ = 4-20 m3/h szabályozható</p> <p>-Emelőmagasság: 50 m</p> <p>Folyamat:</p> <p>Előszűrítő egységhez tartozó sűrű iszap szivattyú feszültségmentesítése</p> <p>Szivattyú nyomóvezeték fogadó garat tisztítása üritése.</p> <p>Szivattyú talp és rögzítő elemek oldása</p> <p>Szivattyú elszállítása műhelybe</p> <p>Felújított szivattyú visszaépítése</p> <p>Fogadó garat tengelykapcsoló nyomóvezeték visszacsapó szelep visszaépítése</p> <p>Elektromos bekötés Forgás irány ellenőrzés</p> <p>Szivattyú próbajáratása</p>	Sűrűiszap szivattyú nélkül a szennyvíziszap feljuttatása a rothasztó tornyokban nem történik meg, hő és villamos energia termelés csökkenése, elmaradása várható, ezért a felújítás elvégzése szükséges.	1 494
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					3 834
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					3 834

Kelt.: _____

Ellátásért felelős: _____


2. oldal, összesen: 2