

## Jegyzőkönyv

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 2023. november 07-i nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti íven felsoroltak.

**Tormási Géza:** Köszöntötte a megjelenteket, valamint megállapította, hogy a Bizottság határozatképes. Ezután szavazásra tette fel napirendet.

A Bizottság a napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

**1. napirend:** Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023- 2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 9. sz. módosításának véleményezésére

Szóbeli kiegészítés Krajecz Andrástól, aki röviden ismertette az előterjesztést. További hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága  
132/ 2023. (XI. 7.) számú**

#### **határozata**

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 9. sz. módosításának véleményezéséről**

#### **A Bizottság**

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-3. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

**Nyíregyháza, 2023. november 07.**

#### **Erről értesülnek:**

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-524/269 FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 2 - 45 / 2023.  
Ügyintéző: Márkus Eleonóra

## TÁJÉKOZTATÓ

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 9. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2023-2037. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 127/2022. (IX. 27.) határozatával elfogadott, a 2/2023. (I. 30.), a 6/2023. (II. 14.), a 31/2023. (III. 28.), az 53/2023. (IV. 25.), a 75/2023. (V. 23.), a 88/2023. (VI. 20.), a 101/2023. (VII. 13.) és a 103/2023. (IX. 19.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. leveleiben jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv vagyonekelt **Vízelosztás/lvóvízhálózat** eszközcsoportnál a 2023. évre betervezett feladatok közül Nyíregyházán 3 utcában (Pető utca, Kőrös utca és Ív utca) 1705,00 fm hosszban 88.052 eFt, míg Nagycserkesz, Sényő és Nyírpazony településeken 837,00 fm 45.625 eFt értékben tervezett rekonstrukciós munkákat (összesen: **133.677 eFt**) ebben az évben nem kívánja megvalósítani. Az elmaradó munka az ellátás biztonságát nem veszélyezteti. (1. sz. melléklet)


A Szolgáltató a vagyonekelt **Vízelosztás/lvóvízhálózat** eszközcsoportnál a 2023. évre elfogadott feladatokon kívül az Ellátásért Felelős kérésére útfelújítási munkálatok miatt, Sényő Dózsa György utcában 15 db bekötővezeték rekonstrukcióját végzi/végezti el 4.131 eFt összegben. (2. sz. melléklet)

A Nyírségvíz Zrt. a **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv **Felújítás pótlás** tervfejezet **Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep** csoportnál a 2023. évre tervezett feladatokon kívül a Nyíregyháza II. Szennyvíztisztító Telep 2-es iszapcentrifuga főhajtást szabályozó frekvenciaváltójának cseréje 1.396 eFt és a Nyíregyháza I. Szennyvíztisztító Telep I. számú iszapcentrifuga vezérlőegységének felújítása 1.087 eFt vált szükségessé. (3. sz. melléklet)


A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2023-2037. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2023. november 2.

  
Kóhút Ágnes  
Vagyongazdálkodási Osztály  
osztályvezető



  
Pató István  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  
osztályvezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU

 NYÍREGYHÁZA

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága  
... / 2023. (XI. 7.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 9. sz. módosításának  
véleményezéséről

**A Bizottság**


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-3. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. november 7.

Tormássi Géza  
bizottság elnöke

**Erről értesülnek:**

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



# Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító: VH16

## 2023. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum: 2023.09.28 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
2023-ben elmarad					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat					
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Pető u. DN100-as komplex gerincvezeték rekonstrukció	DN100 ac. gerincvezeték komplex rekonstrukciója, Pető u. 2-34 sz. között, mely magában foglal D110 KPE gerincvezeték 425,0 fm hosszban, 44 db lakossági vízbekötést, 2 db tűzcsapot, 1 db csomópont teljes körű rekonstrukciót.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	30 141
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Kőrös u. komplex rekonstrukció	375,0 fm DN100-as és 205,0 fm, DN80-as azbesztcement anyagú gerincvezetékek, 22 db 2"-os ivóvízbekötés, 3 db DN80-as FF tűzcsap, összesen 5 csomópont - 2 db DN80-as, 3 db DN100-as - cseréje.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	29 938

1. oldal, összesen: 3

1. sz. melléklet a ..... / 2023. (XI. 7.) számú Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozatához

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Ív u. komplex rekonstrukció	Az ivóvíz hálózaton 700,0 fm D110 KPE cső rekonstrukciója, 84 db ivóvízbekötés, valamint 2 db NA80 FF tűzcsap cseréjével egyidejűleg.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	27 973
	Nagycserkesz	Nagycserkesz, Kossuth u. komplex vízvezetési rekonstrukció	274 fm DN100 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója, 12 db bekötéssel.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	15 133
	Sényő	Sényő, Apagyi u. komplex vízvezetési rekonstrukció	280 fm DN100 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója, 14 db bekötéssel.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	15 130




2. oldal, összesen: 3





Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyírpazony	Nyírpazony, Kölcsey F. u. komplex vízhálózati rekonstrukció	283 fm DN100 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója, 23 db bekötéssel.	Költség növekedés (infláció) miatt, a tervezett bekerülési összeget, a rekonstrukció értéke jelentősen meghaladná. A műszaki szükségességet felülvizsgálva, a rekonstrukció átütemezésre kerül, későbbi időszakra. Az átütemezés, az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.	15 362
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					133 677
Ütemre tervezett beruházások összesített költség (eFt)					133 677

Kelt.:

\_\_\_\_\_

Ellátásért felelős:

\_\_\_\_\_



3. oldal, összesen: 3




# Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító: VH16

1.sz melléklet

Dátum: 2023.10.17

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2023 módosított

Vízelosztás /  
Ivóvízhálózat

Sényő

Sényő, Dózsa Gy. u. 15 db bekötővezeték rekonstrukció.

Korrodált horganyzott bekötővezetékek cseréje KPE csőre, gerincvezeték a mérőhely vízmérőjéig. 15 db 3/4" bekötés cseréje.

Ellátásért Felelős kérésére, tervezett útfelújítás miatt szükséges a rekonstrukció. A 30 éves bekötővezetékek korrodáltak, meghibásodásuk gyakori.

4 131

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

4 131

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

4 131

Kelt.:

Ellátásért felelős:

1. oldal, összesen: 1

2.  
sz.

m  
ell  
ékl  
et  
a

....  
./

20  
23

✓  
(XI

.  
7.)

sz  
á

m  
ú

Vá  
ro

sst  
rat

égi  
ai

és  
Kö

rn  
ye

zet  
vé

de  
lm

i

i

i

# Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító: SZ1

Dátum: 2023.10.25

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2023 módosított

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telepen a 2-es iszapcentrifuga főhajtást szabályzó frekvenciaváltójának cseréje	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telepen a 2-es iszapcentrifuga főhajtást szabályzó frekvenciaváltójának cseréje, az új berendezés programozása. Iszapvíztelenítő centrifuga Típus: Alfa-Laval ALDEC G2-60 Frekvenciaváltó típusa: ACS 800	Frekvenciaváltó hiánya miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen, a rothasztótornyokból lejövvő iszap víztelenítése nem megoldott, az üzembiztonság veszélybe kerül.	1 396
Nyíregyháza	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep I. számú iszapcentrifuga vezérlőegységének felújítása	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep I. számú iszapcentrifuga vezérlőegységének felújítása. A berendezés PLC, vezérlő egysége nem javítható cseréje szükséges. Cserélendő vezérlő egységek: CPU X20CP1584 CPU DONGLE INC LICENSE KE 512 MB CF CARD B&R	A nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen üzemelő Alfa-Laval G2 75 iszapcentrifuga decanter vezérlése meghibásodott, nem javítható. A berendezés üzemképtelen. Működésképtelensége esetén a iszaprothasztókból lejövvő iszap víztelenítése nem lehetséges. Az üzembiztonság veszélybe kerül.	1 087

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 483

Krajecz András

mb. Csatornázási műszaki vezető

1. oldal, összesen: 2

3. sz. melléklet a ..... / 2023. (XI. 7.) számú Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozatához


Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					<b>2 483</b>


Kelt.: \_\_\_\_\_ Ellátásért felelős: \_\_\_\_\_




**Tormási Géza:** Megköszönte a megjelenteknek a részvételt és a bizottsági ülést bezárta.

kmft.

  
**Zákány Zoltán**  
bizottság titkára

  
**Mussó László**  
bizottság tagja

  
**Tormási Géza**  
bizottság elnöke